

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

Tiedonkeruulomake

Esteettömyyskartoituksen ajankohta

Päivämäärä _____

Aika _____

Sää _____

Kartoituskohteen tiedot

Nimi _____

Osoite _____

Postinumero _____

www-sivut _____

Onko rakennuksesta aikaisempaa esteettömyystietoa esim. nettisivuilla?

_____Miksi kohde kartoitetaan?

_____**Kartoituskohteen yhteyshenkilö**

Nimi _____

Osoite _____

Sähköposti _____

Puhelinnumero _____

Kartoituksen tekijöiden yhteystiedot

Nimi _____

Sähköposti _____

Puhelinnumero _____

Organisaatio _____

Tehtävä _____


Nimi _____

Sähköposti _____

Puhelinnumero _____

Organisaatio _____

Tehtävä _____



1 KULKUVÄYLÄ RAKENNUKSEEN

Kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sisäänkäynnille

Kulkuväylät tontilla, jotka johtavat rakennusta palveleviin tiloihin tai alueille

Sijainti: _____

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
1.1. Onko kulkuväylä helposti havaittava? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• rajautuuko kulkuväylä selkeästi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Kulkuväylän vapaa leveys?	<input type="text"/> m				≥ 1,5 m
(määräys ≥ 1,2 m, suositus SuRaKu ≥ 1,5 m; talvikunnossapito ≥ 2,3 m)					
1.3 Kulkuväylän vapaa korkeus? (määräys ≥ 2,2 m)	<input type="text"/> m				≥ 2,2 m
1.4 Kulkuväylän pituuskaltevuus? (määräys 5 %)	<input type="text"/> %				≤ 5 %
1.5 Kulkuväylän sivukaltevuus? (SuRaKu 3%)	<input type="text"/> %				≤ 2 %
1.6 Kulkuväylä on vapaa törmäyksen tai kompastumisen aiheuttavista esteistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ei ole kiinteitä rakennusosia (alle 600 mm korkeatkin huomioidaan) tai tilapäisiä esteitä esim. polkupyöriä					
Tasoerot kulkuväylällä					
1.7 Kulkuväylä on vapaa putoamisvaaran aiheuttavista tasoeroista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kulkuväylän varrella ei ole ≥ 500 mm tasoeroa tai putoamisvaara estetty					
1.8 Onko kaltevilla osuuksilla yhtenäinen käsijohde? (suositus)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella (900 mm ja 700 mm)?	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kulkuväylällä olevat luiskat kartoitetaan lomakkeen Luiskat ulkona avulla

1.9 Onko kulkuväylällä portaat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko portaan yhteydessä luiska tai kiinteä nostolaite? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• soveltuuko nostolaite pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjälle? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kulkuväylällä olevat portaat kartoitetaan lomakkeen Portaat ulkona avulla

Kulkuväylän pinta	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
1.10 Mikä kulkuväylän pintamateriaali on?	<input type="text"/>				
1.11 Onko kulkuväylän pinta tasainen? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kulkuväylällä olevien kuoppien syvyys?	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
1.12 Onko kulkuväylän pinta kova? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.13 Onko kulkuväylä pinnaltaan märkänäkin luistamaton? (määräys)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.14 Onko kulkuväylän pinta on tasavärinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pinnassa ei ole raitoja tai kuviota, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta					
1.15 Kulkuväylän pinta on vapaa irtohiekasta, lumesta ja jäädästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.16 Onko kulkuväylä lämmitetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sadevesikourut ja -kaivot					
1.17 Onko kulkuväylä vapaa avoimista sadevesikouruista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• avokourujen leveys? (SuRaKu ≥ 400 mm (ET), ≥ 200 mm (PT))	<input type="text"/> mm				
• avokourujen syvyys? (SuRaKu: ≤ 20 mm (ET), 15-20 mm (PT))	<input type="text"/> mm				
1.18 Onko kulkuväylä vapaa kannellisista sadevesikouruista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• ovatko kannet samassa tasossa kulkuväylän pinnan kanssa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• kannet ovat enintään 20 mm ylempänä tai alempana pintaa	<input type="text"/>	mm		≤ 20 mm	
1.19 Onko kulkuväylä vapaa sadevesikaivojen kansista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• ovatko kannet samassa tasossa kulkuväylän pinnan kanssa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• kannet ovat enintään 20 mm ylempänä tai alempana pintaa	<input type="text"/>	mm		≤ 20 mm	
Kulkuväylän pinnassa olevat ohjausmerkinnät	Mitta		K	E	Ek
1.20 Onko kulkuväylän pinnassa ohjausmerkintöjä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko ohjausmerkinnät oikeissa/loogisissa paikoissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• erottuvatko ohjausmerkinnät selvästi kulkuväylän pinnasta? (tummuuskontrasti ja jalan alla tuntuminen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.21 Onko jalankulku- ja ajoväylän välissä erottelualue?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• erottelualueen leveys? (SuRaKu ≥ 500 mm)	<input type="text"/>	mm			
1.22 Onko jalankulku ja pyöräily erotettu erottelualue?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• erottelualueen leveys? (SuRaKu 200-500 mm)	<input type="text"/>	mm			
Pollarit					
1.23 Onko kulkuväylällä pollareita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• pollarit on sijoitettu niin, etteivät aiheuta törmäys- tai takertumisvaaraa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko pollarit kontrastimateriaalialueella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• vyöhykkeen leveys? (SuRaKu 600 mm pollarin molemmin puolin)	<input type="text"/>	mm			600 mm
• pollarin korkeus? (suositus SuRaKu ≥ 900 mm)	<input type="text"/>	mm			≥ 900 mm
• erottuuko pollari tummuuskontrastiltaan ympäristöstä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko tummassa pollarissa huomioraita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Portit	Mitta		K	E	Ek
1.24 Onko kulkureitillä portteja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.25 Kulkureitin portin vapaan kulkuaukon leveys?	<input type="text"/>	mm			≥ 850 mm
1.26 Onko portin vieressä avautumispuolella vapaa tila portin avaamista varten					
• ulkopuolella?	<input type="text"/>	mm			≥ 400 mm
• sisäpuolella?	<input type="text"/>	mm			≥ 400 mm
1.27 Onko portin edessä tasanne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• tasanteen leveys?	<input type="text"/>	mm			≥ 1500 mm
• tasanteen syvyys?	<input type="text"/>	mm			≥ 1500 mm
1.28 Onko portin toisella puolella tasanne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• tasanteen leveys?	<input type="text"/>	mm			≥ 1500 mm
• tasanteen syvyys?	<input type="text"/>	mm			≥ 1500 mm
1.29 Onko portissa avauslaite / -painike?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• avauspainikkeen / -laitteen sijoituskorkeus maasta?	<input type="text"/>	mm			900-1100 mm
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastiltaan portista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko portti avattavissa yhdellä kädellä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• portin avaamiseen tarvittava voima?	<input type="text"/>	N			10 N
• onko portin automaattisesta aukeamisesta valomerkki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko portin automaattisesta aukeamisesta äänimerkki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko portin lukituksen aukeamisesta valomerkki?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- onko portin lukituksen aukeamisesta äänimerkki?

Valaistus**Mitta****K E Ek****Kriteeri**

1.30 Onko kulkuväylä valaistu yhtenäisesti?

- kulkuväylän valaistus yleensä

 lx

≥ 10 lx

- onko kulkuväylän valaistus häikäisemätön?

1.31 Onko valaisimet sijoitettu tasaisin välimatkoin kulkuväylän samalle puolelle?

1.32 Onko kulkuväylän risteyskohdissa enemmän valoa kuin kulkuväylällä?

- risteyskohtien valaistus

 lx

30-50 lx

1.33 Onko kulkuväylällä olevat levähdyspaikat valaistu?

- levähdyspaikan valaistus

 lx

30-50 lx

1.34 Onko kulkuväylällä olevat portit valaistu?

1.35 Onko kulkuväylällä olevat portaat valaistu?

- portaiden valaistuksen voimakkuus

 lx

30-50 lx

1.36 Onko kulkuväylän olevat luiskat valaistu?

- luiskien valaistuksen voimakkuus

 lx

30-50 lx

1.37 Onko valaisimet sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa?

LEVÄHDYSPAIKKA**Mitta****K E Ek****Kriteeri**

1.38 Onko kulkuväylällä / pihalla levähdyspaikkoja?

- levähdyspaikkojen etäisyys toisistaan?

 m

≤ 50 m

- onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?

(kalusteet eivät aiheuta törmäys- tai takertumisvaaraa)

- onko levähdyspaikka samassa tasossa kulkupinnan kanssa?

- onko levähdyspaikan pinta

kova?

tasainen?

märkänäkin luistamaton?

- erottuuko levähdyspaikka selvästi kulkuväylästä? *(tummuuskontrastit)*

1.39 Kalusteet

- erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstä?

- istuinkorkeudet?

 mm

450 mm

 mm

500-550 mm

 mm

300 mm

- onko osassa istuimia selkänoja?

- onko osassa istuimia käsinojat?

- onko istuimen jalkatila avoin?

- onko levähdyspaikalla pöytä, jonka ääreen pääsee pyörätuolilla?

• pöydän korkeus?

mm

750-800 mm

• vapaan polvitilan

korkeus?

mm

≥ 670 mm

leveys?

mm

≥ 800 mm

syvyys?

mm

≥ 600 mm

Lisätietoja

2 OPASTUS TONTILLA

Opastus kulkuväylillä rakennukseen
sekä rakennusta palveleville alueille ja rakennusta palveleviin tiloihin



Opastus kulkureitillä pääsisäänkäynnille	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
2.1 Onko tontilla opaste, jossa on kartta alueesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2 Onko kulkuväylä pääsisäänkäynnille opastettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Onko opasteet helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4 Onko opasteita tasaisin välimatkoin kulkureiteillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Onko opasteita paikoissa, joissa käyttäjä joutuu valitsemaan reitin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6 Onko opasteet läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7 Onko esteetön kulkureitti merkitty pyörätuolisymbolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8 Onko opasteessa ilmoitettu etäisyys sisäänkäynnille, jos ≥ 50 m?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9 Onko opasteet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle? (ei törmäysvaaraa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10 Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta? (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 -1,6 m
2.11 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokirjoitusta tai -symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa tummuuskontrasti tekstin / symbolin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.12 Onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sisäänkäynnin opaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
2.13 Onko sisäänkäynti merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.14 Onko opaste helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.15 Onko opasteita paikoissa, joissa käyttäjä joutuu valitsemaan reitin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.16 Onko opasteessa toiminnot, johon sisäänkäynnistä pääsee?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.17 Onko opasteessa merkitty pyörätuolisymbolilla vaihtoehtoinen esteetön reitti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.18 Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.19 Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta? (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 -1,6 m
2.20 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokirjoitusta tai -symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa tummuuskontrasti tekstin / symbolin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.21 Onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




3 LUISKA ULKONA

Sijainti: _____

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
Luiska					
3.1 Onko luiska suoravartinen? (<i>kääntyy ainoastaan välitasanteiden kohdalla</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	suora
• näkykö luiska kokonaan sen ala- / yläpäästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Luisan alkaminen ja päättyminen					
• erottuuko luisan					
• alkaminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättyminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lähteekö luiska suoraan kulkupinnasta? (<i>ei tasoeroa</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättyykö luiska suoraan kulkupinnalle? (<i>ei tasoeroa</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3 Onko ennen luisan alkamista lattiassa huomioalue					
• luisan alapäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luisan yläpäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4 Huomioalueen syvyys	<input type="text"/> mm				600 mm
3.5 Luisan leveys? (<i>määräys ≥ 900 mm</i>)	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
3.6 Onko luisan reunassa vähintään 50 mm korkea suojareuna,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen (esim. seinään tai muuriin)?</i>					
• onko suojareuna / seinä luisan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• suojareunan korkeus? (<i>määräys ≥ 50 mm</i>)	<input type="text"/> mm				≥ 50 mm
3.7 Luisan pituus? (<i>pituuskaltevuuden ollessa korkeintaan 5%</i>)	<input type="text"/> mm				≤ 9600 mm
3.8 Tasanteet					
• vaakasuora tasanteen pituus luisan alapäässä on? (<i>määräys</i>)	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
• vaakasuora tasanteen pituus luisan yläpäässä on? (<i>määräys</i>)	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
• kääntyykö luiska välitasanteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko välitasanteella vähintään $\varnothing 1500$ mm vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9 Luisan kaltevuudet					
• luisan pituuskaltevuus? (<i>määräys ≤ 5 %</i>)	<input type="text"/> %				≤ 5 %
• luisan pituuskaltevuus katettuna tai sulana pidettynä	<input type="text"/> %				≤ 8 %
• luisan sivukaltevuus? (<i>suositus ≤ 2 %</i>)	<input type="text"/> %				≤ 2 %
• tasanteen kaltevuus? (<i>suositus ≤ 2 %</i>)	<input type="text"/> %				≤ 2 %
3.10 Luisan kaltevuus, jos tasoeron enimmäiskorkeus on 1 m?	<input type="text"/> %				≤ 8 %
• onko 0,5 metrin nousun jälkeen luisan jatkuessa välitasanne?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luisan pituus	<input type="text"/> mm				≤ 6000 mm
• välitasanteen pituus?	<input type="text"/> mm				≥ 2000 mm
3.11 Luisan pinta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luisan pinta tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luisan pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luiska pinnaltaan märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko luiska pinnaltaan ehjä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiska pinta on vapaa irtohiekasta, lumesta, jäältä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.12 Onko luiska katettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.13 Onko luiska lämmitetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luiskan käsijohde	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
3.14 Onko luiskassa käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde luiskan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen sijoituskorkeus / -korkeudet? (900mm ja 700 mm)	<input type="text"/> mm			<input type="text"/> mm	
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan alkamiskohdan?	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan loppumiskohdan?	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus Ø 25-40 mm)	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ø 25-40 mm
• saako käsijohteesta pitävän otteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista; pinta on ehjä ja sileä)</i>					
• käsijohteen etäisyys seinästä? (suositus ≥ 45 mm)	<input type="text"/> mm				
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko yli 2,4 metriä leveässä luiskassa käsijohde, joka jakaa luiskan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4 m välein
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
3.15 Onko luiska valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskan valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				30-50 lx
• onko luiskan valaistus tasainen? (ei synny katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luiskan valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lisätietoja



4 PORTAAT ULKONA

Sijainti: _____

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
4.1 Erottuuko portaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• alkaminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättyminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2 Onko portaan alkamisesta lattiassa huomioalue		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• portaan alapäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
huomioalueen syvyys	<input type="text"/> mm				600 mm
• portaan yläpäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
huomioalueen syvyys	<input type="text"/> mm				600 mm
4.3 Onko kaikkien askelmien reunoissa kontrastiraidat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4 Onko kulkuväylällä olevan portaan yhteydessä luiska tai kiinteä nostolaite?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5 Ovatko portaat suoravartiset?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6 Ovatko portaat kierreportaat tai kaarevat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7 Onko portaiden askelmat umpinaisia? (<i>avoaskelmia ei suositella</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8 Onko porraskaskelmien etureunat suoria? (<i>ulkonevia etureunoja ei suositella</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9 Onko portaan alle ajautuminen / törmäysvaara estetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.10 Portaan pinta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmien pinta tasainen / ehjä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmien pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmat pinnaltaan märkänäkin luistamattomia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmien pinta vapaa irtohiiekasta, lumesta, jäädästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.11 Onko porraskatettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.12 Onko porraskatettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.13 Portaan nousujen lukumäärä	<input type="text"/> kpl				
• pysyykö portaiden nousu / etenemä samana? (<i>askelrytmi sama</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.14 Mitoitus (<i>määräysten mukaan</i>)					
• katetun tai lämmitetyn portaan askelmien nousu (korkeus)	<input type="text"/> mm				≤ 160 mm
• katetun tai lämmitetyn portaan askelmien etenemä (syvyys)	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• kattamattoman ja ei lämmitetyn portaan askelmien nousu	<input type="text"/> mm				≤ 130 mm
• kattamattoman ja ei lämmitetyn portaan askelmien etenemä	<input type="text"/> mm				≥ 390 mm
4.15 Onko portaan sivureunoissa korotus, joka estää luistamisen reunan yli? (<i>on oltava, jos askelmien ja kaiteen välistä mahtuu yli 50 mm kuutio</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.16 Onko mahdollinen lastenvaunu tai pyöräluiska erotettu kaiteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.17 Onko portaissa välitasannetta? (<i>suositus 10-15 nousun välein</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka monen nousun jälkeen välitasanne on	<input type="text"/> kpl				10-15
• onko välitasanteen reunoissa korotus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(<i>on oltava, jos tason ja kaiteen välistä mahtuu yli 50 mm kuutio</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• välitasanteen pituus	<input type="text"/> mm				800 mm

Portaiden käsijohde	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
4.18 Onko portaissa käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(käsijohde suositellaan myös muutaman porraskelman nousuihin)</i>					
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? <i>(myös välitasanteen kohdalla)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella? <i>(900 mm ja 700mm)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tarvittaessa
• käsijohteen sijoituskorkeus / -korkeudet	<input type="text"/> mm			<input type="text"/> mm	
• käsijohde jatkuu yli portaan alkamiskohdan	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• käsijohde jatkuu yli portaan loppumiskohdan	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tukeva ote
• pyöreän käsijohteen halkaisija <i>(suositus Ø 25-40 mm)</i>	<input type="text"/> mm				
• saako käsijohteesta pitävän otteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista; pinta ehjä ja sileä)</i>					
• käsijohteen etäisyys seinästä <i>(suositus ≥ 45 mm)</i>	<input type="text"/> mm				
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko yli 2,4 metriä leveässä portaassa käsijohde, joka jakaa portaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4 m välein
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
4.19 Onko portas valaistuu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	on oltava
• portaiden valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				30-50 lx
• onko portaan valaistus tasainen? <i>(ei synny katvealueita)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko portaan valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lisätietoja

5 PYSÄKÖINTI (AUTOT JA POLKUPYÖRÄT), SAATTOLIIKENNE

	Mitta	K	E	Ek	Määräys
5.0 Autopaikkojen lukumäärä (määräytyy asemakaavan mukaan)	<input type="text"/> kpl				
5.1 Esteettömien autopaikkojen lukumäärä (2 esteetöntä autopaikkaa 50 autopaikkaa kohti; vähintään yksi, jos on autopaikkoja)	<input type="text"/> kpl				
5.2 Esteettömät autopaikat sijaitsevat					
sisällä (pysäköintihalli)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ulkona ilman katosta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
katoksessa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kadun varrella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3 Onko esteettömässä autopaikassa sähköpistoke?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4 Esteettömän autopaikan ja sisäänkäynnin välinen etäisyys (suositus mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä)	<input type="text"/> m				≤ 10 m
5.5 Esteettömän autopaikan leveys	<input type="text"/> mm				≥ 3600 mm
5.6 Esteettömän autopaikan pituus	<input type="text"/> mm				≥ 5000 mm
5.7 Onko kulkuväylän varrella olevan ap:n takana ≥ 1500 mm vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8 Esteettömän autopaikan					
• pituuskaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 2 %
• sivukaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 2 %
5.9 Onko esteettömän autopaikan pinta tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• autopaikassa olevien kuoppien syvyys	<input type="text"/> mm				≤ 5 mm
5.10 Onko pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.11 Onko pinta märkänäkin luistamaton? (esim. maalipinta on kostuessaan liukas)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.12 Onko esteettömän autopaikan kohdalla pyörätuolisymboli pystyopasteessa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.13 Onko esteettömän autopaikan pintaan merkitty pyörätuolisymbolitunnus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saattoliikenteen pysähtymispaikka					
5.14 Onko saattoliikenteelle varattu pysähtymispaikka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pysähtymispaikan etäisyys sisäänkäynnistä (suositus ≤ 10 m)	<input type="text"/> m				≤ 10 m
• onko saattoliikenteelle varattu paikka merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Polkupyörien paikoitusalue					
5.15 Onko alueella pyörien paikoitusalue?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pyörien paikoitusalue kulkuväylien ulkopuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pyörien paikoitusalue merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valaistus pysäköintialueilla (suositus 75 lx, RT 98-11235)					
5.16 Onko autopaikat valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				75 lx
5.17 Onko saattoliikennepaikka valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				75 lx
5.18 Onko pyörien paikoitusalue valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				75 lx



Lisätietoja

6 LEIKKIALUE

Rakennuksen tontilla sijaitseva leikkialue (esim. päiväkodit tai koulut)

Sijainti: _____



Sisäänkäynti, aitaus ja portti	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.1 Onko leikkialueen sisäänkäynti helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 Onko sisäänkäynti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3 Onko leikkialue aidattu tai muuten selkeästi rajattu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• aidan korkeus (päiväkodit)	<input type="text"/> mm				1200 mm
6.4 Onko sisäänkäynnissä portti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• portin vapaan kulkuaukon leveys	<input type="text"/> mm				≥ 850 mm
• lukitusmekanismin sijaintikorkeus maasta	<input type="text"/> mm				900 mm
• saako portin auki yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alueen yleisjärjestelyt	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.5 Onko leikkivälialueet erotettu toisistaan selkeästi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6 Onko levähdyspaikkoja jokaisen leikkikokonaisuuden luona?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.7 Onko leikkialue sijoitettu niin, ettei yleinen kulkuväylä johda sen läpi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.8 Tuleeko leikkialueelle auringonvaloa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.9 Onko leikkialueella mahdollista suojautua liialta auringon valolta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opastus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.10 Onko sisäänkäynnin yhteydessä opastaulu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.11 Onko opaste helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.12 Onko opaste sijoitettu niin, ettei aiheudu törmäysvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.13 Onko opasteessa kartta alueesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.14 Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.15 Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 -1,6 m
6.16 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa kohomerkinäköjä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa tummuuskontrasti tekstin / symbolin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.17 Onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kulkuväylät ja niiden pinnat leikkialueella	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.18 Onko kulkuväylä helposti havaittava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	helppo havaita
• rajautuuko kulkuväylä selkeästi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.19 Kulkuväylän vapaa leveys (suositus ESKEH ≥ 1,2; SuRaKu ≥ 1,5 m)	<input type="text"/> m				≥ 1,2 m
6.20 Kulkuväylän vapaa korkeus	<input type="text"/> m				≥ 2,2 m
6.21 Kulkuväylän pituuskaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 5 %
6.22 Kulkuväylän sivukaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 2 %
6.23 Kulkuväylä on vapaa törmäyksen tai kompastumisen aiheuttavista esteistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>ei ole kiinteitä rakennusosia (alle 600 mm korkeatkin huomioidaan) tai tilapäisiä esteitä esim. polkupyöriä</i>					


6.24	Kulkuväylä on vapaa putoamisvaaran aiheuttavista tasoeroista? <i>(kulkuväylän varrella ei ole ≥ 500 mm tasoeroa tai putoamisvaara estetty)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kulkuväylän pinta		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.25	Kulkuväylän pintamateriaali on	<input type="text"/>				
6.26	Onko kulkuväylän pinta tasainen? • kulkuväylällä olevien kuoppien syvyys	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tasainen ≤ 20 mm
6.27	Onko kulkuväylän pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kova
6.28	Onko kulkuväylä pinnaltaan märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	luistamaton
6.29	Onko kulkuväylän pinta on tasavärinen? <i>(pinnassa ei ole raitoja tai kuviota, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.30	Kulkuväylän pinta on vapaa irtohiekasta, lumesta ja jäätä? <i>(pinnassa ei ole irtohiekkaa, roskia, lunta tai jäätä)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.31	Onko kulkuväylä lämmitetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sadevesikourut						
6.32	Onko kulkuväylä vapaa avoimista sadevesikouruista? • avokourujen leveys <i>(SuRaKu ≥ 400 mm (ET), ≥ 200 mm (PT))</i> • avokourujen syvyys <i>(SuRaKu: ≤ 20 mm (ET), 15-20 mm (PT))</i>	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.33	Onko kulkuväylä vapaa kannellisista sadevesikouruista? • ovatko kannet samassa tasossa kulkuväylän pinnan kanssa? <i>(suositus kannet ovat enintään 20 mm ylempänä tai alempana pintaa)</i> • onko kulkuväylä on vapaa lätäköistä? <i>(sateella tai sateen jälkeen)</i>	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 20 mm
Kulkuväylän pinnassa olevat ohjausmerkinnät		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.34	Onko kulkuväylän pinnassa ohjausmerkintöjä? • onko ohjausmerkinnät oikeissa paikoissa? • erottuvatko ohjausmerkinnät selvästi kulkuväylän pinnasta? <i>(tummuuskontrasti ja jalan alla tuntuminen)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tasoerot kulkuväylällä						
6.35	Onko kulkuväylällä tasoeroja? • onko kulkuväylällä portaat? • onko kulkuväylällä olevan portaan yhteydessä luiska tai kiinteä nostolaite? • onko kulkuväylällä luiskia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luiskat ja portaat kartoitetaan lomakkeiden Luiska ulkona ja Portaat ulkona avulla						
Leikkialueen valaistus						
6.36	Onko leikkialue valaistu yhtenäisesti? • alueelle ei ole valaisemattomia katvealueita • valaisimet on sijoitettu tasaisin välimatkoin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.37	Onko valaistus on häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LEIKKIVÄLINEET		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
Keinut						
6.38	Onko leikkialueella keinoja? • onko keinut sijoitettu leikkialueen reunaan? • onko keinualue aidattu tai muuten rajattu selkeästi? • onko aitauksen kulkuaukko keinun rungon kohdalla? • onko keinujen alla turva-alusta? <i>(turvamatto, ei hiekka)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• erottuuko turva-alusta tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko keinun runko ja keinut tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ainakin yhdessä keinuista turvaistuin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.39 Onko leikkialueella lisäksi muita keinoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitä? (esimerkiksi selkänojallinen jousikeinu, makuukeinu, pesäkeinu)		<input type="text"/>			
Liukumäki	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.40 Onko leikkialueella liukumäki?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen sijoituskorkeus	<input type="text"/> mm				700 mm
• erottuuko liukumäkeen lähdön turvapuomi tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• jatkuuko liukumäen alaosa niin pitkälle, että siinä vauhti pysähtyy?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• liukumäen leveys	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800-1000 mm
• erottuuko lähtöalue tummuuskontrastina liukumäestä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.41 Onko liukumäen alla ja ympärillä turva-alue, jolla on turva-alusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.42 Onko liukumäen alle joutuminen estetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.43 Onko liukumäki sijoitettu rinteeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pääseekö liukumäkeen portaattomasti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pääseekö liukumäkeen luiskan kautta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
luiskan leveys	<input type="text"/> mm				≥900 mm
luiskan kaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 8 %
lähtöalueen tasanteen leveys	<input type="text"/> mm				1500 mm
lähtöalueen tasanteen syvyys	<input type="text"/> mm				1500 mm
• onko luiskan reunassa vähintään 50 mm korkea suojareuna?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko lähtöalue tummuuskontrastina liukumäestä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko liukumäkeen johtavan luiskan molemmin puolin käsijohteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onko luiskan molemmin puolin käsijohteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
käsijohteiden korkeus	<input type="text"/> mm				700 mm
Hiekkalaatikko					
6.44 Onko leikkialueella hiekkalaatikko?					
• erottuvatko hiekkalaatikon reunat tummuuskontrastina ympäristöstä?					
• onko osa hiekkalaatikon reunasta korotettu? (siirtyminen pyörätuolista)	<input type="text"/> mm				300-400 mm
• onko hiekkalaatikon yhteydessä hiekkaleikkipöytä?					
• hiekkapöydän korkeus	<input type="text"/> mm				550 mm
• vapaan polvitilan korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 500 mm
• vapaan polvitilan syvyys	<input type="text"/> mm				≥ 500 mm
• onko hiekkapöydän alla oleva pintamateriaali kova ja tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko hiekkalaatikossa mahalauta vatsallaan leikkimistä varten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leikkikatos tai -mökki	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.45 Onko leikkialueella leikkikatos tai -mökki?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• leikkikatoksen/-mökkin kynnyksen korkeus	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
• leikkikatoksen/-mökkin vapaan kulkuaukon leveys	<input type="text"/> mm				≥ 850 mm
• erottuuko oviaukko tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pääseekö kalusteiden ääreen myös pyörätuolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinten korkeus	<input type="text"/> mm				300 mm

• pöytätaasan korkeus	<input type="text"/> mm				550 mm
• vapaan polvitilan korkeus pöydän alla	<input type="text"/> mm				≥ 500 mm
• vapaan polvitilan syvyys pöydän alla	<input type="text"/> mm				≥ 500 mm
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ikkuna-aukkojen alareunan korkeus					300 mm
Kiipeilyteline	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.46 Onko leikkialueella kiipeilyteline?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kiipeilytelineen eri osat tummuuskontrasteina?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kiipeilytelineen alla ja alueella turva-alusta? (<i>turvamatto, ei hiekka</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kiipeilytelineessä makoilutasanne?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kiipeilytelineessä kallistettu kiipeilyseinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kasvillisuus					
6.47 Onko leikkialueella kasveja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kasvit ovat myrkyttömiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kasvit ovat piikittömiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kasvien valinnassa on otettu huomioon allergiat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Levähdyspaikat ja istuimet	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.48 Onko leikkialueella levähdyspaikkoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko levähdyspaikka samassa tasossa kulkupinnan kanssa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko levähdyspaikan pinta kova, tasainen ja luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko levähdyspaikka selvästi kulkuväylästä? (<i>kontrastit</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vapaan tilan leveys penkin päässä (<i>suositus ≥ 900 mm</i>)	<input type="text"/> mm				
• onko istuimia useammalla eri korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/-korkeudet (<i>300 / 450 / 500-550</i>)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko kalusteet ehjiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteet on sijoitettu niin, etteivät aiheuta törmäys- tai takertumisvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.49 Onko levähdyspaikan yhteydessä pöytä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pääseekö pöydän ääreen pyörätuolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pöydän korkeus (<i>lapset 550 mm, aikuiset 750-800 mm</i>)	<input type="text"/> mm				550 mm
• vapaan polvitilan korkeus (<i>lapset 500 mm, aikuiset 670 mm</i>)	<input type="text"/> mm				500 mm
• vapaan polvitilan leveys (<i>lapset 600 mm, aikuiset 800 mm</i>)	<input type="text"/> mm				600 mm
• vapaan polvitilan syvyys (<i>lapset 500 mm, aikuiset 600 mm</i>)	<input type="text"/> mm				500 mm
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
6.50 Onko leikkipaikka valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• leikkipaikan valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				75-100 lx
• onko leikkipaikan valaistus tasainen? (<i>ei synny katvealueita</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lisätietoja

7 TILAPÄINEN KULKU



Sijainti: _____

Työmaan suojaus		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
7.1	Onko työmaa-alue rajattu aidalla ja portilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Ovatko työmaan materiaalit ja koneet aitausten sisäpuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Onko kaivannoissa suojakaiteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opasteet						
7.4	Onko työmaalla tilapäistä kulkua ohjaava opaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Onko opaste helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6	Onko opaste sijoitettu niin, ettei aiheudu törmäysvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7	Onko opasteita tasaisin välimatkoin tilapäisillä kulkureiteillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8	Onko opasteita paikoissa, joissa käyttäjä joutuu valitsemaan reitin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.9	Onko opasteessa pyörätuolisymbolilla merkitty esteetön reitti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.10	Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.11	Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 -1,6 m
7.12	Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
	• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
	• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
	• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
	• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opasteessa kontrasti tekstin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.13	Onko työmaaopaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilapäinen kulkuväylä		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
7.14	Onko tilapäinen kulkuväylä helposti havaittava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	helppo havaita
	• rajautuuko kulkuväylä selkeästi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.15	Kulkuväylän vapaa leveys	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
7.16	Kulkuväylän vapaa korkeus	<input type="text"/> m				≥ 2,2 m
7.17	Kulkuväylän pituuskaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 5 %
7.18	Kulkuväylän sivukaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 2%
7.19	Kulkuväylä on vapaa törmäyksen tai kompastumisen aiheuttavista esteistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.20	Kulkuväylä on vapaa putoamisvaaran aiheuttavista tasoeroista? (kulkuväylän varrella ei ole ≥ 500 mm tasoeroa tai putoamisvaara estetty)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.21	Onko tilapäisellä kulkuväylällä siltoja tai luiskia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko silta/luiska sijoitettu niin, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko silta/luiska tehty materiaalista, joka ei notku?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luiska kartoitetaan lomakkeen Luiska ulkona avulla						
7.22	Onko tilapäisellä kulkuväylällä portaat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Portaat kartoitetaan lomakkeen Portaات ulkona avulla

Kulkuväylän pinta	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
7.23 Onko kulkuväylän pinta tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kulkuväylällä olevien tasoerojen korkeus	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
• kulkuväylällä olevien levyjen rakojen leveys	<input type="text"/> mm				≤ 5 mm
7.24 Onko kulkuväylän pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.25 Onko kulkuväylä pinnaltaan märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.26 Onko kulkuväylän pinta on tasavärinen? <i>(pinnassa ei ole raitoja tai kuviota, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.27 Kulkuväylän pinta on vapaa irtohiekasta, lumesta ja jäätystä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.28 Onko kulkureitillä luiska?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valaistus					
7.29 Onko kulkuväylä valaistu yhtenäisesti? • kulkuväylän valaistus yleensä	<input type="text"/> lx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 10 lx
7.30 Onko valaisimet sijoitettu tasaisin välimatkoin kulkuväylän samalle puolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.31 Onko kulkuväylän risteyskohdissa enemmän valoa kuin kulkuväylällä? risteyskohtien valaistus	<input type="text"/> lx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-50 lx
7.32 Onko kulkuväylällä olevat portaat valaistu? portaiden valaistus	<input type="text"/> lx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-50 lx
7.33 Onko kulkuväylän olevat luiskat valaistu? luiskien valaistus	<input type="text"/> lx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-50 lx
7.34 Onko kulkuväylän valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lisätietoja
