

TILAN PERUSLOMAKE**Sijainti:**

Opastus tilaan kartoitetaan lomakkeella Opastus sisällä

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus maasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin 1 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkinntöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pistekirjoitus sijoitettu opasteen alareunaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi

Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi

Tilan ominaisuudet / yleistä	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
4 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan? • onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
7 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
8 Onko käytävän läpinäkyvissä lasiseinissä vaakajaot / kontrastimerkinnät? • onko lasi jaettu vaakasunnassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lasissa kontrastimerkinnät?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kontrastimerkintöjen sijoituskorkeus lattiasta? (suositus kahdella korkeudella)	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm				1000 ja 1400-1600 mm

Kalusteet

9 Ovatko kalusteet siirrettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Tuolit • tuolien istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm <input type="text"/> mm				300 mm 450 mm 500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuinosa suora?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tuolit säädettäviä? (<i>korkeus, istuinosa, selkänoja</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Pöydät					
• pöytien korkeudet?	<input type="text"/> mm				
(<i>suositeltavat pöydän korkeudet ovat 500 (lapset) / 700-750 / 750-800</i>)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
• vapaa polvitila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• korkeus?	<input type="text"/> mm				670 mm
• leveys?	<input type="text"/> mm				800 mm
• syvyys?	<input type="text"/> mm				600 mm
• onko pöydät korkeussäädettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Pistorasiat					
• pistorasioiden sijoituskorkeus seinissä?	<input type="text"/> mm				400-1100 mm
• onko seinissä oleviin pistorasioihin vapaa pääsy pyörätuolillakin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pöydissä pistorasioita?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ääniympäristö	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13 Onko tila varustettu induktiosilmukalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 Onko tilassa muu äänensiirtojärjestelmä tai kuulon apuvälineitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• mikä tai mitä?	<input type="text"/>				
15 Onko istumapaikoissa mikrofonit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16 Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(<i>taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne</i>)					
• taustamelutaso?	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
17 Onko tila vapaa puheen kuulemista häiritsevistä häirijäseleistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18 Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa? (<i>kokolattiamatto</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(<i>matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä</i>)					
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
19 Tilan valaistusvoimakkuus?	<input type="text"/> lx				200-500 lx
20 Onko valaistus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 Voiko tilan valaistusta säätää?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22 Valokytkimen					
• sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
• etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23 Onko tilassa liiketunnistimella toimiva valaistus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11 KOKOUSTILA / OPETUSTILA



Sijainti:

Opastus tilaan kartoitetaan lomakkeella Opastus sisällä

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
11.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
11.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkinäköjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovi					
Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi					
Tilan ominaisuudet / yleistä					
11.4 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan? • onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.5 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.6 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				$\varnothing \geq 1500$ mm
11.7 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
11.8 Liittyykö tilaan kalustevarasto? (ylimääräisten tuolien tai pöytien varastointia varten)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kalusteet					
11.9 Ovatko kalusteet siirrettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.10 Tuolit • tuolien istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				300 mm
	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuinosa tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tuolit säädettäviä? (korkeus, istuinosa, selkänoja)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.11 Pöydät • pöytien korkeudet?	<input type="text"/> mm				

(suositeltavat pöydän korkeudet ovat 500 (lapset) / 700-750 / 750-800)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm			
• vapaa polvitila?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
• korkeus?	<input type="text"/> mm			670 mm	
• leveys?	<input type="text"/> mm			800 mm	
• syvyys?	<input type="text"/> mm			600 mm	
• onko pöydät korkeussäädettäviä?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
11.12 Pistorasiat					
• pistorasioiden sijoituskorkeus seinissä?	<input type="text"/> mm			400-1100 mm	
• onko seinissä oleviin pistorasioihin vapaa pääsy pyörätuolillakin?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
• onko pöydissä pistorasioita?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Esitystekniikkaan kuuluvat laitteet	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
11.13 Pääseekö laitteita käyttämään pyörätuolillakin?					
11.14 Esitysseinään on hyvä näköyhteys koko tilasta?					
Ääniympäristö					
11.15 Onko tila varustettu induktiosilmukalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.16 Onko tilassa muu äänensiirtojärjestelmä tai kuulon apuvälineitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• mikä tai mitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.17 Onko istumapaikoissa mikrofonit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.18 Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)					
• taustamelutaso?	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
11.19 Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.20 Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa? (kokolattiamatto)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)					
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
11.21 Tilan valaistusvoimakkuus? (suurimmillaan)	<input type="text"/> lx				≥ 500 lx
11.22 Onko valaistus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.23 Voiko tilan valaistusta säätää?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.24 Valokytkimen					
• sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
• etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.25 Onko tilassa liiketunnistimella toimiva valaistus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.26 Tila on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12 AUDOTORIO



Sijainti:

Opastus tilaan kartoitetaan lomakkeella Opastus sisällä

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
12.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
12.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi

Tilan ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi

Katsomo	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
12.4 Onko katsomo tasainen lattia? nouseva lattia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.5 Erottuuko portaan • alkaminen tummuuskontrastina? • päättyminen tummuuskontrastina?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.6 Portaiden leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
12.7 Onko kaikkien askelmien reunoissa kontrastiraidat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.8 Ovatko portaat suorat? (kaarevia ja vinoja portaita on vaikea hahmottaa ja niitä on hankala kulkea)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.9 Onko portaiden askelmat umpinaisia? (avoaskelmia ei suositella)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.10 Onko porraskaskelmien etureuna suora? (ulkonevaa reunaa ei suositella)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.11 Onko portaan alle ajautuminen (törmäysvaara) estetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.12 Portaiden pinta? • onko askelmien pinta tasainen? (pinnaltaan ehjiä?) • onko askelmien pinta kova? • onko askelmat pinnaltaan märkänäkin luistamattomia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.13 Portaan nousujen lukumäärä?	<input type="text"/> kpl				
• pysykö portaiden nousu / etenemä samana (askelrytmi sama)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• portaan askelmien nousu (korkeus)?	<input type="text"/> mm				≤ 160 mm

• portaan askelmien etenemä (syvyys)?	<input type="text"/>	mm	≥ 300 mm
<i>(helppokulkuinen porras 2 x nousu + etenemä = 630 mm)</i>			
• onko portaissa välitasanne? (suositus 10-15 nousun jälkeen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portaan käsijohteet			
12.14 Onko portaissa käsijohde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(käsijohde suositellaan myös muutaman porrasaskelman nousuihin)</i>			
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohde kahdella korkeudella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• käsijohteen korkeus / korkeudet? (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>
• käsijohde jatkuu yli portaan alkamiskohdan?	<input type="text"/>	mm	≥ 300 mm
• käsijohde jatkuu yli portaan loppumiskohdan?	<input type="text"/>	mm	≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyörästetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus Ø 25-40 mm)	<input type="text"/>	mm	tukeva ote
• saako käsijohteesta pitävän otteen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista)</i>			
• käsijohteen etäisyys seinästä? (suositus ≥ 45 mm)	<input type="text"/>	mm	
• onko käsijohteen pinta ehjä ja sileä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilassa olevat luiskat			
12.15 Onko tilassa luiska?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko luiska suoravartinen? (kääntyy ainoastaan välitasanteiden kohdalla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.16 Erottuuko luiskan			
• alkaminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• päättyminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.17 Luiskan leveys? (määräys ≥ 900 mm)	<input type="text"/>	mm	≥ 900 mm
12.18 Onko luiskan reunassa vähintään 50 mm korkea suojareuna,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen (esim. seinään tai kaiteeseen)?</i>			
• onko suojareuna / seinä luiskan molemmilla puolilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• suojareunan korkeus?	<input type="text"/>	mm	≥ 50 mm
• kuinka pitkä vaakasuora tasanne luiskan alapäässä on?	<input type="text"/>	mm	≥ 1500 mm
• kuinka pitkä vaakasuora tasanne luiskan yläpäässä on?	<input type="text"/>	mm	≥ 1500 mm
12.19 Luiskan pituus?	<input type="text"/>	mm	
• kääntyykö luiska välitasanteella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko välitasanteella vähintään 1,15 m x 1,15 m vapaa tila? (RT 09-10884)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.20 Luiskan kaltevuudet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• luiskan pituuskaltevuus?	<input type="text"/>	%	≤ 8 %
• luiskan sivukaltevuus? (suositus ≤ 2 %)	<input type="text"/>	%	≤ 2 %
• tasanteen kaltevuus? (suositus ≤ 2 %)	<input type="text"/>	%	≤ 2 %
• luiskan kaltevuus, jos tasoeron enimmäiskorkeus on 1 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko 0,5 metrin nousun jälkeen luiskan jatkuessa välitasanne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• välitasanteen pituus?	<input type="text"/>	mm	≥ 2000 mm
12.21 Luiskan pinta			

• onko luiskan pinta tasainen? (<i>pinnaltaan ehjä</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luiskan pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luiska pinnaltaan märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luiskan käsijohteet	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
12.22 Onko luiskassa käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(käsijohde suositellaan myös lyhyisiin ja loiviin luiskiin)</i>					
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (<i>myös välitasanteen kohdalla</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen korkeus / korkeudet? (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/> mm			<input type="text"/> mm	
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan alkamiskohdan?	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan loppumiskohdan?	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöreän käsijohteen halkaisija? (<i>suositus Ø 25-40 mm</i>)	<input type="text"/> mm				
• saako käsijohteesta pitävän otteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista)</i>					
• käsijohteen etäisyys seinästä? (<i>suositus ≥ 45 mm</i>)	<input type="text"/> mm				
• onko käsijohteen pinta ehjä ja sileä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko yli 2,4 metriä leveässä luiskassa käsijohde, joka jakaa portaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4 m välein
Tilan ominaisuudet / yleistä					
12.23 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan?					
• onko tilan lattia tasavärinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)</i>					
12.24 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?					
12.25 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
12.26 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
Istumapaikat					
12.27 Onko useammalla kuin yhdellä istuinrivillä pyörätuolille paikka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyörätuolipaikkojen lukumäärä?					2 kpl / 60
• pyörätuolipaikan vapaan tilan leveys?					≥ 900 mm
• pyörätuolipaikan vapaan tilan syvyys?					≥ 1400 mm
• onko pyörätuolipaikkojen yhteydessä tilaa avustajalle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pyörätuolipaikoilla irtopöytä/kirjoitusalue?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pyörätuolipaikkojen yhteydessä pistorasioita?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.28 Onko istuimissa eri istuinkorkeuksia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko istuimissa selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuinosa tasainen (<i>ei liian kova eikä upottavan pehmeä</i>)?					
• onko istuimien jalkatila avoin?					
Onko istuimien yhteydessä kirjoitusalue?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko kirjoitusalueet korkeussäädettäviä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.29 Onko istuimien yhteydessä pistorasioita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esiintymisalue			
12.30 Onko esiintymisalueelle (puhujan koroke tai näyttämä) esteetön kulkuyhteys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.31 Onko luennoitsijaan suunnattavaa kohdevalaisinta? (<i>huulion erottuminen</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko esiintymisalueen valaistus säädettävissä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.32 Onko esiintyjän käytössä säädettävä valaistus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.33 Onko lämpiöön / pukuhuoneisiin esteetön kulkuyhteys esiintymisalueelta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.34 Onko salissa erillinen valkokangas kirjoitustulkkauksen varten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.35 Onko salissa tilaa kirjoitustulkkaukselle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.36 Onko viittomakielen tulkki sijoitettavissa induktiosilmukan kuuluvuusalueelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ääniympäristö			
12.37 Onko tila varustettu induktiosilmukalla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.38 Onko tilassa muu äänensiirtojärjestelmä tai kuulon apuvälineitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• mikä tai mitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.39 Onko käytettävissä mikrofoneja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.40 Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(<i>taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne</i>)			
• taustamelutaso?	<input type="text"/>	dB	≤ 45 dB
12.41 Onko tila vapaa puheen kuulemisesta häiritsevistä äänistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.42 Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• seinissä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• lattiassa? (<i>kokolattiamatto</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• katossa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• kalusteissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(<i>matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä</i>)			
Valaistus			
12.43 Tilan valaistusvoimakkuus? (<i>suurimmillaan</i>)	<input type="text"/>	lx	Kriteeri 300-500 lx
12.44 Onko valaistus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tasainen? (tilassa ei ole hämääviä katvealueita)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• häikäisemätön?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.45 Voiko tilan valaistusta säätää?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.46 Valokytkimien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/>	mm	900-1100 mm
• etäisyys nurkasta?	<input type="text"/>	mm	400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.47 Onko tilassa liiketunnistimella toimiva valaistus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.48 Tila on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko ikkunoissa pimennysverhot tai sälekaihtimet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.49 Onko portaat valaistetu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 KAHVILA / RAVINTOLA



Sijainti:

Tilaopaste

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.0 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.1 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
13.2 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi

Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi

Tilan ominaisuudet / yleistä

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.3 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.4 Onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.5 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.6 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
13.7 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm

Itsepalvelutiski / noutopöytä

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.8 Onko tilassa itsepalvelutiski / noutopöytä? • tiskin / pöydän korkeus / korkeudet?	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	750-900 mm
13.9 Onko tiskin / pöydän alla vapaa polvitila? (tiskin / noutopöydän ääreen pääsee apuvälineiden kanssa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.10 Onko tiskissä tarjottimen liu'uttamista helpottava ura / hihna?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.11 Onko tiskin / pöydän reunassa käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Palvelupiste ja kassa

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.12 Onko palvelupiste ja kassa merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.13 Erottuuko palvelupiste ja kassa tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.14 Asiointitiskin korkeus?	<input type="text"/> mm				750-900 mm
13.15 Onko tiskin / pöydän alla vapaa polvitila? (tiskin / noutopöydän ääreen pääsee apuvälineiden kanssa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Astioiden palautus		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.16	Onko astioiden keräilytelineen ääressä tilaa pyörätuolilla liikkumiseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.17	Onko astioiden palautuspöydän alla vapaa polvitila? (<i>tiskin / noutopöydän ääreen pääsee apuvälineiden kanssa</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tuolit ja pöydät						
13.18	Ovatko kalusteet siirrettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.19	Erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.20	Tuolien istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				450 mm
		<input type="text"/> mm				500-550 mm
	• onko osassa istuimia selkänoja?	<input type="checkbox"/>				
	• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko istuinosa tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.21	Onko tilassa lasten syöttötuoli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko syöttötuoli korkeussäädettävä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.22	Pöytien korkeudet	<input type="text"/> mm				750-900 mm
		<input type="text"/> mm				
	• vapaan polvitilan					
	• korkeus?	<input type="text"/> mm				≥ 670 mm
	• syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 600 mm
	• leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm
13.23	Onko pöytien yhteydessä pistorasioita?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ääniympäristö		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
13.24	Onko tila varustettu induktiosilmukalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.25	Onko palvelupisteessä induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tiskillä opaste, joka kertoo induktiosilmukasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko induktiosilmukka kiinteä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• osaako henkilökunta käyttää induktiosilmukkaa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• toimiiko induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.26	Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta? (<i>taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• taustamelutaso?	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
13.27	Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• lattiassa? (<i>kokolattiamatto</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)</i>					

14 KIRJASTO



Sijainti:

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
14.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
14.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin 1 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kirjahyllyjen opasteet ja muut opasteet tilassa					
14.4 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?					
• onko opasteessa käytetty symboleja?					
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?					
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • onko pistekirjoitus sijoitettu opasteen alareunaan?					
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?					
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)					
• onko opaste tasaisesti valaistu?					
Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi					
Tilan ominaisuudet / yleistä					
14.5 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan?					
14.6 Onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)					
14.7 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?					
14.8 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	mm				Ø ≥ 1500 mm
14.9 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	mm				≥ 900 mm
Asiointitiski	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri

14.10	Erottuuko asiointitiski tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.11	Onko asiointitiskin pöytätaaso kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.12	Asiointitiskin korkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm				750-800 mm ja
		<input type="text"/> mm				1100-1200 mm
	• matalan tiskinosan vapaan polvitilan					
	• korkeus?	<input type="text"/> mm				≥ 670 mm
	• syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 600 mm
	• leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm
14.13	Onko asiointitiskin yhteydessä istuimia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• erottuvatko istuimet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• istuinkorkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm				450 mm
		<input type="text"/> mm				500-550 mm
	• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.14	Onko asiointitiskillä tukikaide?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.15	Onko asiointitiskillä keppiteline?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Asiointitiskin valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
14.16	Valaistusvoimakkuus tiskillä?	<input type="text"/> lx				500-750 lx
14.17	Onko asiointitiskillä kohdevalo?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.18	Asiointitiski on vapaa vastavalohäikäisyltä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>(ei esim. auringon valolta suojaamaton ikkuna virkailijan takana)</i>					
	Asiointitiskin akustiikka	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
14.19	Onko asiointitiskillä induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tiskillä opaste, joka kertoo induktiosilmukasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko induktiosilmukka kiinteä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• osaako henkilökunta käyttää induktiosilmukkaa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• toimiiko induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.20	Asiointitiski on vapaa puheen kuulemista häiritsevistä haittavista kaikuisuudesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.21	Asiointitiski on vapaa puheen kuulemista häiritsevistä taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.22	Asiointitiskillä käyty keskustelu kuuluu vain virkailijalle ja asiakkaalle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lainauspäätteet / yleisöpäätteet					
14.23	Käyttökorkeus / -korkeudet?	<input type="text"/> mm				750-800 mm ja
		<input type="text"/> mm				1100-1200 mm
	• matalan tason vapaan polvitilan					
	• korkeus?	<input type="text"/> mm				≥ 670 mm
	• syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 600 mm
	• leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm

Kalusteet

14.24	Ovatko kalusteet siirrettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.25	Tuolit					
	• tuolien istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/>	mm			300 mm
		<input type="text"/>	mm			450 mm
		<input type="text"/>	mm			500-550 mm
	• onko osassa istuimia selkänoja?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko osassa istuimia käsinojat?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko istuinosa tasainen?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko istuimen jalkatila avoin?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko tuolit säädettäviä? (<i>korkeus, istuinosa, selkänoja</i>)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.26	Pöydät					
	• pöytien korkeudet?	<input type="text"/>	mm			
	(<i>suositeltavat pöydän korkeudet ovat 500 (lapset) / 700-750 / 750-800</i>)	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	mm	
	• vapaa polvitila?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• korkeus?	<input type="text"/>	mm			670 mm
	• leveys?	<input type="text"/>	mm			800 mm
	• syvyys?	<input type="text"/>	mm			600 mm
	• onko pöydät korkeussäädettäviä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.27	Pistorasiat					
	• pistorasioiden sijoituskorkeus seinissä?	<input type="text"/>	mm			400-1100 mm
	• onko seinissä oleviin pistorasioihin vapaa pääsy pyörätuolillakin?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko pöydissä pistorasioita?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erilliset huoneet kuten lukusali tai lehtisali kartoitetaan lomakkeella Tila**Ääniympäristö**

14.28	Onko palvelupisteessä induktiosilmukka?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko tiskillä opaste, joka kertoo induktiosilmukasta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• onko induktiosilmukka kiinteä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• osaako henkilökunta käyttää induktiosilmukkaa?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• toimiiko induktiosilmukka?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.29	Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(<i>taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne</i>)					
	• taustamelutaso?	<input type="text"/>	dB			≤ 45 dB
14.30	Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.31	Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• seinissä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• lattiassa? (<i>kokolattiamatto</i>)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15 NÄYTTELYTILA**Sijainti:**

Opastus tilaan kartoitetaan lomakkeella Opastus sisällä

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
15.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi

Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi

Tilan ominaisuudet / yleistä	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.4 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.5 Onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.6 Erottavatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.7 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	mm				Ø ≥ 1500 mm
15.8 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)	mm				≥ 900 mm
Erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Teosten näytteillepano	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.9 Teosten ympärillä on vapaata kääntymistilaa?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
15.10 Läheltä katsottavien teosten katselukorkeus?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800-1600 mm
15.11 Erottavatko tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.12 Seinillä olevat näyttelytekstit ja teosten kyltit • tekstin keskikohdan korkeus lattiasta?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1400-1600 mm
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa kyltissä kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa kyltissä kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• onko käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käytetty pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kyltissä tummuuskontrasti tekstin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kyltin pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

15.13	Onko kyltit valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.14	Onko teokset valaistu tasaisesti?					
Lasivitriinit		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.15	Pöytämallisten lasivitriinien korkeus	<input type="text"/> mm				750-800 mm
	• vitriinin alla vapaan polvitilan					
	• korkeus?	<input type="text"/> mm				≥ 670 mm
	• syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 600 mm
	• leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm
Tuolit		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.16	Istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				300 mm
		<input type="text"/> mm				450 mm
		<input type="text"/> mm				500-550 mm
	• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko istuinosa tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ääniympäristö		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.17	Onko tila varustettu induktiosilmukalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.18	Onko tilassa muu äänensiirtojärjestelmä tai kuulon apuvälineitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• mikä tai mitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.19	Onko istumapaikoissa mikrofonit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.20	Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>(taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)</i>					
	• taustamelutaso?	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
15.21	Onko tila vapaa puheen kuulemista häiritsevistä häirijäsuurista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.22	Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• lattiassa? <i>(kokolattiamatto)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)</i>					
Valaistus		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
15.23	Tilan valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				≥ 300 lx
15.24	Onko valaistus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.25	Voiko tilan valaistusta säätää?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.26	Valokytken					
	• sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
	• etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 mm

16 TAUKOTILA**Sijainti:**

Opastus tilaan kartoitetaan lomakkeella Opastus sisällä

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
16.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
16.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovi					
Ovi kartoitetaan lomakkeella Sisäovi					
Tilan ominaisuudet / yleistä					
16.4 Erottuuko tilan lattia seinistä tummuuskontrastiltaan? • onko tilan lattia tasavärinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)</i>					
16.5 Erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.6 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
16.7 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
Keittiökalusteet					
16.8 Astianpesu- ja työpöydän korkeus	<input type="text"/>				750-900 mm
16.9 Vapaa polvitila • korkeus?	<input type="text"/> mm				670 mm
• leveys?	<input type="text"/> mm				800 mm
• syvyys?	<input type="text"/> mm				600 mm
16.10 Kaluste on sokkeliton tai siinä on sisäänvedetty sokkeli? sokkelin korkeus on ≥ 200 mm?	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 200 mm
sokkelin syvyys on ≥ 150 mm?	<input type="text"/>				150 mm
16.11 Astianpesukoneen alareunan sijoituskorkeus	<input type="text"/>				200-500 mm
16.12 Jääkaapin alareunan sijoituskorkeus	<input type="text"/>				200-500 mm
16.13 Mikroaaltouunin alareunan sijoituskorkeus (samassa tasossa kuin työpöytä)	<input type="text"/>				750-900 mm

Irtokalusteet

16.14 Ovatko kalusteet siirrettäviä?

16.15 Tuolit

• tuolien istuinkorkeus/-korkeudet

 mm

450 mm

 mm

500-550 mm

• onko osassa istuimia selkänoja?

• onko osassa istuimia käsinojat?

• onko istuinosa tasainen?

• onko istuimen jalkatila avoin?

 • onko tuolit säädettäviä? (*korkeus, istuinosa, selkänoja*)

16.16 Pöydät

• pöytien korkeudet?

 mm*(suositeltavat pöydän korkeudet ovat 700-750 / 750-800)* mm mm

• vapaa polvitila?

• korkeus?

 mm

670 mm

• leveys?

 mm

800 mm

• syvyys?

 mm

600 mm

• onko pöydät korkeussäädettäviä?

16.17 Pistorasiat

• pistorasioiden sijoituskorkeus seinissä?

 mm

400-1100 mm

• onko seinissä oleviin pistorasioihin vapaa pääsy pyörätuolillakin?

• onko pöydissä pistorasioita?

16.18 Sohva

Onko tilassa sohva, jolla voi levätä maaten?

Ääniympäristö

16.19 Onko tila varustettu induktiosilmukalla?

• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?

16.20 Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?

 (taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)

• taustamelutaso?

 dB

≤ 45 dB

16.21 Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?

16.22 Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?

• seinissä?

 • lattiassa? (*kokolattiamatto*)

• katossa?

• kalusteissa?

 *(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)***Valaistus**

16.23 Tilan valaistuksen voimakkuus

 lx

200-500 lx

16.24 Onko valaistus

• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)

• häikäisemätön?

16.25 Voiko tilan valaistusta säätää?

16.26 Valokytkimen

• sijoituskorkeus lattiasta?

 mm

900-1100 mm

17 PUKU- JA PESUTILAT



Sijainti:

Sijainti ja yleiset tiedot

Sijainti ja yleiset tiedot	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.0. Onko pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä esteetön wc?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.1. Onko pukeutumis- ja peseytymistilaan esteetön pääsy aulasta tai käytävästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.2. Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko esteettömissä tiloissa pyörätuolisymboli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.3. Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
17.4. Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin kahden metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli kolmen metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkintöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m				1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PUKEUTUMISTILA

Ovi

17.5. Onko oven sisäpuolella vaakasuuntainen lankavedin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lankavetimen pituus?	<input type="text"/> mm				600 mm
• lankavetimen korkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				800 mm
• onko lankavedin sijoitettu saranapuolelta alkaen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi kartoitetaan muilta ominaisuuksiltaan lomakkeella Sisäovi

Vapaa tila

17.6. Tilassa olevan vapaan tilan leveys?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 2100 mm
17.7. Tilassa olevan vapaan tilan syvyys?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 2100 mm

Kontrastit

Kontrastit	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.8. Helpottavatko tummuuskontrastierot tilan hahmottamista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina lattiasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.9. Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja (häikäistymisen estämiseksi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lattia	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.10 Onko wc-tilan lattia märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.11 Onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kalusteet ja varusteet	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.12 Onko tilassa yhtenäiset tukikaiteet? • tukikaiteiden korkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700 ja 900 mm
17.13 Pääseekö kaapin / lokeron ääreen apuvälineiden kanssa? (esim. kalusteen edessä ei ole penkkiä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.14 Onko kaappeja / lokeroita sijoitettu eri korkeuksille? • kaappien ja lokeroitten avaamismekanismi/lukon korkeus? • onko avaamismekanismi käytettävissä yhdellä kädellä? • erottuvatko kaappien / lokeroitten numerot tummuuskontrastina taustasta? • ovatko numerot käsin tunnistettavissa (kohonumero)? • numeroiden koko?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm ≥ 15 mm
17.15 Vaatekoukkujen sijoituskorkeudet? • pääseekö naulakon ääreen apuvälineiden kanssa? (edessä ei ole penkkiä)	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1100-1200 mm 1400-1600 mm
17.16 Onko pukeutumistilassa pehmustettu laveri makuulla pukeutumista varten? • korkeus? • pituus? • leveys? • onko laveri korkeussäädettävä?	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 mm ≥ 2100 mm ≥ 700 mm
17.17 Tuolien /penkkien istuinkorkeus/-korkeudet • onko osassa istuimia selkänoja? • onko osassa istuimia käsinojat? • onko istuimen jalkatila avoin?	<input type="text"/> mm <input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300 mm 450 mm 500-550 mm
17.18 Kampauspöydän korkeus? Vapaa polvitila? • korkeus? • leveys? • syvyys?	mm <input type="text"/> mm <input type="text"/> mm <input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	750-800 mm 670 mm 800 mm 600 mm
17.19 Pistorasioiden korkeus lattiasta? Laskutason/hyllyn korkeus?	mm mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400-1100 mm 900 mm
17.20 Onko pukeutumistilassa peiliä? • puolipeilin alareunan korkeus lattiasta?	mm mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800-900 mm

• kokovartalopeilin alareunan korkeus lattiasta	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 300 mm
• peilin yläreunan korkeus lattiasta?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 2000 mm
• onko peilin yhteydessä häikäisemätön valaisin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.21 Onko tilassa roska-astia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kannellinen astia avattavissa yhdellä kädellä? (<i>pojjinroskis ei ole esteetön</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko roska-astia sijoitettu niin, ettei se estä liikkumista tilassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
Tilan valaistuksen voimakkuus	<input type="text"/> lx				≥ 300 lx
17.22 Onko valaistus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.23 Voiko tilan valaistusta säätää?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.24 Valokytkimen					
• sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
• etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.25 Onko tilassa liiketunnistimella toimiva valaistus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.26 Tila on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PESUTILA**Ovi**

		K	E	Ek	Kriteeri
17.27 Onko oven sisäpuolella vaakasuuntainen lankavedin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lankavetimen pituus?	<input type="text"/> mm				600 mm
• lankavetimen korkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				800 mm
• onko lankavedin sijoitettu saranapuolelta alkaen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ovi kartoitetaan muilta ominaisuuksiltaan lomakkeella Sisäovi

Kontrastit

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.28 Helpottavatko tummuuskontrastierot tilan hahmottamista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina lattiasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.29 Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja (<i>häikäistymisen estämiseksi</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lattia

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.30 Onko tilan lattia märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Onko tilan lattia tasavärinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)</i>					
17.31 Lattian kallistukset lattiakaivoa kohti vähintään 1:100 ja enintään 1:50?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.32 Lattiakaivo sijaitsee niin, ettei se hankaloita tilassa liikkumista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esteetön pesutila					
17.33 Onko esteettömään suihkutilaan tasoeroton pääsy?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.34 Suihkutilan leveys?	<input type="text"/> mm				1300 mm
• pituus?	<input type="text"/>				1300 mm
17.35 Suihkutilan leveys?	<input type="text"/> mm				900 mm
• pituus?	<input type="text"/>				1600 mm
Onko suihkutilassa kiinteä, seinälle kääntyvä suihkuistuin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuimen korkeus?	<input type="text"/> mm				500 mm
• onko istuin korkeussäädettävä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.36 Onko laveri makuulla peseytymistä varten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• laverin korkeus?	<input type="text"/> mm				500 mm
• laverin pituus?	<input type="text"/> mm				2100 mm
• laverin leveys?	<input type="text"/> mm				600-700 mm
17.37 Onko suihkupaikan seinissä yhtenäiset tukikaiteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tukikaiteiden korkeus?	<input type="text"/> mm				700 ja 900 mm
17.38 Onko suihkupaikan seinässä pystytuki?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suihkukaluste					
17.39 Onko suihkun korkeus säädettävissä?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700-1900 mm
17.40 Onko irrallista käsisuihkua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.41 Suihkukalusteen etäisyys nurkasta?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 mm
17.42 Pesutarvikekorin / -hyllyn korkeus?	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 900 mm
17.43 Suihkun hana					
• kosketusvapaa hana?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• yksiotehana (vipuhana)? <i>(kaksiotehanat eivät ole koskaan esteettömiä)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.44 Saippua-annostelija					
• automaattinen annostus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• painettava tai muuten mekaanisesti toimiva annostelija?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pystyykö käyttämään vain yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Käsienpesuallas					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.45 Onko käsienpesuallas					
• kiinteäksi asennettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• korkeussäädettävä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kallistettava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.46 Kiinteäksi asennetun pesuallan korkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				800-900 mm
17.47 Pesuallan alla oleva vapaa polvitila					

• korkeus?	<input type="text"/> mm				670 mm
• leveys?	<input type="text"/> mm				800 mm
• syvyys?	<input type="text"/> mm				600 mm
17.48 Pesualtaan hana on					
• kosketusvapaa hana?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• yksiotehana (vipuhana)? <i>(kaksiotehanat eivät ole koskaan esteettömiä)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.49 Saippua-annostelija					
• automaattinen annostus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• painettava tai muuten mekaanisesti toimiva annostelija?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ulottuuko istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pystyykö käyttämään vain yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.50 Käsioppyheteline					
• ulottuuko altaan äärestä ja istualtaan käyttämään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.51 Varusteiden käyttökorkeudet lattiasta					
saippua-annostelija?	<input type="text"/> mm				900 mm
käsioppyheteline?	<input type="text"/> mm				900 mm
Hälytysjärjestelmä	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.52 Onko wc-tilassa hälytysjärjestelmä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• painonappi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vedettävä naru?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattian rajassa (noin 200 mm korkeudella) kiertävä vaakasuuntainen naru?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• muu, mikä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.53 Hälytyspainikkeeseen yletty					
• wc-istuimelta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattialta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.54 Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• hälytyspainikkeen etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• erottuuko hälytyspainike tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.55 Toimiiko hälytys?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko oven ulkopuolella valo ja äänimerkki hälytyksestä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tieto hälytyksen kytkeytymisestä päälle saadaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valomerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• äänimerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ohjautuuko hälytys kiinteistönvalvontajärjestelmään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lukittu ovi avattavissa ulkopuolelta hätätilanteessa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko palautuspainike sijoitettu tilan sisäpuolelle? <i>(virrehälytysten kuittaus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
palautuspainikkeen sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• hälytyspainikkeen etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
Valaistus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
17.56 Tilan valaistusvoimakkuus?	<input type="text"/> lx				≥ 300 lx

18 SAUNA

SAUNA

Sijainti: _____

Tilaopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
18.1 Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla? • onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.2 Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus maasta?	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
18.3 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin 1 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus?	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkinlöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkinlöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saunan ominaisuudet / yleistä	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
18.4 Vapaan tilan koko? (suositus, että tilaan mahtuu kaksi pyörätuolia)	<input type="text"/> mm				≥ Ø 1500 mm
18.5 Onko tilassa lainattava puupintainen pyörätuoli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.6 Onko saunan lattia märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.7 Lattia on vapaa irrallisista ritalöistä? • kiinteiden ritalöiden rakojen leveys?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 5 mm
18.8 Saunassa ei ole suojaamattomia metalliosia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.9 Onko tilassa hälytysjärjestelmä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saunan ovi	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
18.10 Onko ovi helposti hahmotettavissa? (erottuu tummuuskontrastin avulla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.11 Onko oven vieressä avautumispuolella vapaa tila oven avaamista varten? • oven ulkopuolella?	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
• oven sisäpuolella?	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
18.12 Avautuuko ovi ulospäin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.13 Kulkuaukon vapaa leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 850 mm
18.14 Onko ovi kynnyksetön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.15 Kynnyksen korkeus?	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
18.16 Kynnyksen malli • suorareunainen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• porrastettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• viistetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyörästetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskattu (lisätty kynnysluiska tai -kiila)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus?	<input type="text"/> mm		≤ 8 %
18.17 Oven avaamiseen tarvittava voima?	<input type="text"/> N		10 N (1 kg)
18.18 Onko ovessa vedin (<i>nuppia ei suositella käytettävän</i>)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• vetimen / nupin käyttökorkeus?	<input type="text"/> mm		900-1100 mm
• erottuuko oven vedin / nuppi tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko vedin pitkä pystysuora? (<i>josta saa otteen eri korkeuksilta</i>)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.19 Onko oven sisäpuolella vaakasuuntainen lankavedin?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• lankavetimen pituus?	<input type="text"/> mm		600 mm
• lankavetimen korkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm		800 mm
• onko lankavedin sijoitettu saranapuolelta alkaen?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.20 Onko ovi lasia?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko lasi jaettu vaakasuunnassa?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko lasissa kontrastimerkinnot?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• kontrastimerkintöjen / jakojen sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm		1000 ja
(<i>suositus kahdella korkeudella</i>)	<input type="text"/> mm		1400-1600 mm
• onko oven alareunassa 300 mm korkea umpiosa?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lauteet			
18.21 Erottavatko lauteet tummuuskontrastina			
• seinistä?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• lattiasta?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.22 Lauteiden tyyppi			
• kiinteät ylhäällä olevat lauteet?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• lauteena penkit?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.23 Lauteiden pituus?	<input type="text"/> mm		≥ 2100 mm
18.24 Lauteiden syvyys?	<input type="text"/> mm		≥ 600 mm
18.25 Alimman lauteen / penkin korkeus?	<input type="text"/> mm		500 mm
• onko penkeissä eri istuinkorkeus (<i>suositus 300, 450 ja 500-550 mm</i>)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko osassa penkkejä käsinojat?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.26 Onko lauteessa taso, joka voidaan nostaa tai laskea koneellisesti?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.27 Onko saunassa laudehissi?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Portaat, käsijohde ja tukikaiteet			
18.28 Onko lauteille siirtymiseen portaat?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• portaiden leveys?	<input type="text"/> mm		600 mm
• portaiden leveys kyynärsauvojen käyttäjille?	<input type="text"/> mm		900 mm
• porrasaskelman nousu?	<input type="text"/> mm		
• porrasaskelman etenemä?	<input type="text"/> mm		
(<i>helppokulkuinen porras 2 x nousu + etenemä = 630 mm</i>)			
18.29 Onko portaissa käsijohde?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde portaan molemmilla puoliilla?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• käsijohde korkeus / korkeudet? (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	
• käsijohde jatkuu yli portaan alkamiskohdan?	<input type="text"/> mm		
• käsijohde jatkuu yli portaan loppumiskohdan?	<input type="text"/> mm		

19 UIMA-ALLASTILA



Sijainti:

eri allastyypit kartoitetaan erikseen

Opasteet

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
19.1. Onko allastilojen sijainti opastettu peseytymistilassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.2. Onko peseytymistilojen sijainti opastettu allastilassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.3. Onko wc-tilojen sijainnit opastettu allastilan puolelta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.4. Onko tilassa opaste veden lämpötiloista ja altaiden syvyyksistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.5. Opasteen informaatioalueen keskikohdan korkeus lattiasta	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
19.6. Opasteen kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)	<input type="text"/> mm				≥ 20 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohomerkitöjä (tekstiä tai symboleja)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pistekirjoituksen sijoituskorkeus	<input type="text"/> m				1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kulkuyhteys pesutiloista ja esteettömästä wc-tilasta uima-altaalle	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
19.7 Kulkureitti pesutiloista					
• vapaa leveys	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
• onko käytävällä jonka leveys on ≤ 1500 mm kääntymistila Ø 1500 mm? (kääntymistila tarvitaan kääntymistä varten mm. oviaukkoon kääntyminen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kulkureitti pesuhuoneesta altaaseen opastettu lattiaopasteilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko ne tummuuskontrastina lattiasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko ne kohomerkinöjä, jotka tuntuvat jalan alla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko huomiota vaativissa kohdissa kohomerkinöt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.8 Onko kulkureitillä altaaseen yhtenäiset käsijohteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteiden korkeus/korkeudet	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	700 ja 900 mm
• johtavatko käsijohteet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• altaan portaalle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• altaan luiskalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• allashissille?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.9 Onko tilassa kaiteet, jotka estävät putoamisen altaaseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.10 Onko allastilasta suora yhteys esteettömään wc-tilaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.11 Onko altaan reunalla tila apuvälineille?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovi					
19.12 Onko oven sisäpuolella vaakasuuntainen lankavedin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lankavetimen pituus	<input type="text"/> mm				600 mm
• lankavetimen korkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				800 mm
• onko lankavedin sijoitettu saranapuolelta alkaen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovi kartoitetaan muilta ominaisuuksiltaan lomakkeella Sisäovi					
Kontrastit					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
19.13 Helpottavatko tummuuskontrastierot tilan hahmottamista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina lattiasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.14 Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja (häikäistymisen estämiseksi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lattia					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
19.15 Onko allastilan kulkuväylät samassa tasossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.16 Allastilan lattian kaltevuus	<input type="text"/> %				≤ 2 %
19.17 Onko tilan lattia märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.18 Onko tilan lattia tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.19 Lattiakaivot sijaitsevat niin, ettei ne hankaloita tilassa liikkumista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uima-allas ()					

19.20	Onko altaan veden pinta lattian tasolla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.21	Erottuuko altaan reuna tummuuskontrastiltaan lattiasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.22	Altaaseen johtavat portaat					
	• onko portaiden alkamiskohdassa varoitusalue	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	syv. 600 mm
	• portaiden leveys	<input type="text"/> mm				600 mm
	• portaiden leveys kyynärsauvojen käyttäjille	<input type="text"/> mm				900 mm
	• porrasaskelman nousu	<input type="text"/> mm				120–150 mm
	• porrasaskelman etenemä	<input type="text"/> mm				320–390 mm
	• askelmat ovat märkänäkin luistamattomia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• askelmissa on kontrastimerkinnot		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.23	Allashissi					
	vapaan tilan leveys allasnostimen edessä	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
	vapaan tilan syvyys allasnostimen edessä	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
	onko nostin itsenäisesti käytettävissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	voiko nostimen käyttöä ohjata myös avustaja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.24	Luiska					
19.25	Onko luiskan alkamisesta lattiassa huomioalue					
	• luiskan alapäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• luiskan yläpäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.26	Huomioalueen syvyys	<input type="text"/> mm				600 mm
19.27	Luiskan leveys (määräys ≥ 900 mm)	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
19.28	Onko luiskan reunassa vähintään 50 mm korkea suojaraina,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen (esim. seinään tai kaiteeseen)?</i>					
	• onko suojaraina / seinä luiskan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• suojarainan korkeus	<input type="text"/> mm				≥ 50 mm
19.29	Luiskan kaltevuudet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• luiskan pituuskaltevuus (määräys ≤ 5 %)	<input type="text"/> %				≤ 5 %
	• luiskan sivukaltevuus (suositus ≤ 2 %)	<input type="text"/> %				≤ 2 %
19.30	Luiskan pinta					
	• onko luiskan pinta tasainen? (pinnaltaan ehjä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko luiskan pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko luiska pinnaltaan karhennettu / märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.31	Loivat portaat					
	askelman nousu (korkeus)	<input type="text"/> mm				120-150 mm
	askelman etenemä (syvyys)	<input type="text"/> mm				320-390 mm
	onko portaiden alkamiskohdassa varoitusalue	<input type="text"/> mm				syv. 600 mm
	onko portaissa kontrastiraidat	<input type="text"/> mm				lev. 30-40 mm
19.32	Käsijohteet					
	• onko käsijohde portaan/luiskan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko käsijohde kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tarvittaessa
	• käsijohteen korkeus / korkeudet (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mm	
	• käsijohde jatkuu yli portaan /luiskan alkamiskohdan	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
	• käsijohde jatkuu yli portaan / luiskan loppumiskohdan	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
	• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tukeva ote

• pyöreän käsijohteen halkaisija (<i>suositus Ø 25-40 mm</i>)	<input type="text"/> mm		
• saako käsijohteesta pitävän otteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista)</i>			
• onko käsijohteen pintamateriaali liukumaton märkänä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korotettu reuna			
19.33 Onko altaassa 500 mm:n korkeudella oleva reuna ja tasanteita veteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levähdyspaikat			
19.34 Onko uima-allastilassa levähdyspaikkoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko ne sijoitettu kulkuväylien ulkopuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm		300 mm
	<input type="text"/> mm		450 mm
	<input type="text"/> mm		500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänöjä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko istuinosa tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.35 Onko uima-allastilassa kello?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ilmoittaako kello ajan myös äänimerkillä (<i>esim. tasatunnit</i>)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valaistus			
19.36 Uima-allastilan valaistusvoimakkuus	<input type="text"/> lx		600 lx
Onko allastila vapaa häikäisyltä ja vedenpinnas peiliheijastumilta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.37 Onko uima-allas valaistu vedenpinnan alapuolelta? (<i>allasvalot</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Äänympäristö			
19.38 Onko allastilassa käytetty vaimentavia materiaaleja katossa ja/tai seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lisätietoja
